

Số: 136/2008/CL

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

1. Tên mẫu thử : POWER TUNE  
 2. Ký hiệu : PT-01  
 3. Khách hàng : I-PACC INTERNATIONAL PTE LTD  
 4. Địa chỉ : 34A South Bridge Road, #02-00 Tai Loong Building, S(058668).  
 5. Ngày nhận mẫu : 14 tháng 10 năm 2008 Số lượng mẫu : 01  
 6. Tình trạng mẫu : Mới

TT	Tên chỉ tiêu	Phương pháp thử	Mức qui định	Kết quả
1	Trước khi lắp thiết bị Power Tune			
	- Điện áp nguồn U, [V]			220,0
	- Dòng điện tải tiêu thụ I, [A]			0,390
	- Công suất tiêu thụ P, [W]			44,30
2	Sau khi lắp thiết bị Power Tune			
	- Điện áp nguồn U, [V]			220,0
	- Dòng điện tải tiêu thụ I, [A]			0,728
	- Công suất tiêu thụ P, [W]			38,80
	- Hệ số công suất toàn phần cosφ			0,24
	- Dòng điện tiêu thụ của thiết bị Power Tune, [A]			1,06
	- Công suất tiêu thụ của thiết bị Power Tune, [W]			1,51


Ghi chú: Tải dùng để thử nghiệm là ba lát đèn huỳnh quang nhãn hiệu OSRAM Model L36/40W và bóng đèn huỳnh quang nhãn hiệu PHILIPS Model TLD 36W/54-765

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

TUQ CHI CỤC TRƯỞNG

P.TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG

Thử nghiệm viên



Nguyễn Văn Thắng



Thanh Hiếu

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
2. Không được trích, sao một phần kết quả nếu không được sự đồng ý của Chi cục TC-ĐL-CL Hà Nội.
3. Mẫu được lưu 07 ngày kể từ ngày trả kết quả, sau đó được hủy hoặc trả lại khách hàng.
4. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

Trang A.1.A.